

ԿԵՂՏԱԶՐԵՐՈՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐ ՈՒՂՂՎՈՂ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔ ԵՐԻ (ԹՍԱ) ՆՈՐՄԱՏ ԻՎՆԵՐ

- 1. Ձեռնարկություն «ՄԵՂՐԱԶՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ հաստատուիչ Ֆաբրիկա
- 2. Կեղտաջրերի կատեգորիա կոմունալ – կենցաղային
- 3. Կեղտաջրերի թափման վայրերը կեղտաջրերը ուղղվում են բետոնե լցարան, մաքրման կայան
- 4. Կեղտաջրերի փաստացի ծախսը 670մ³ / տարի, 0.08 մ³ / ժամ
- 5. Կեղտաջրերի պայմանական ծախսը ԹՍԱ սահմանելու համար՝ 0.08 մ³ / ժամ 340 օր, օրը 24 ժամ
- 6. Հաստատված սահմանային թույլատրելի արտահոսքը և կեղտաջրերի բաղադրությունը (չնշված աղտոտող նյութերի արտահոսքը արգելվում է)

Կեղտաջրերի Բաղադրության Ցուցանիշներ Կախված նյութեր	Հաշվարկային պարունակություն, գ/մ ³	հաշվարկային արտահոսք, գ/ժամ	Թույլատրելի պարունակություն, գ/մ ³	Հաստատված արտահոսք, գ/ժամ
Քլորիդներ	215	17.5	215	17.5
Քլորիդներ	50	4.0	50	4.0
Սուլֆատներ	100	8.0	100	8.0
ԹԿՊ լիվ	240	19.2	240	19.2
ԹՔՊ	360	28.8	360	28.8
Ցողեր	30	2.4	30	2.4
Լվացող սինթետիկ նյութեր	5	0.4	5	0.4
Երկաթ	005	0.004	0.05	0.004
Ազոտ ամոնիակային	20	1.6	20	1.6

8. Կեղտաջրերի հաստատված հատկություններ

- 1) Ջերմաստիճան < 35°C
- 2) Ռեակցիա (pH) 6.5-8.5

«ՄԵՂՐԱԶՈՐ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
Գլխավոր տնօրեն՝

16 3 Վ. Մառառյան
 16.07.2014թ.
